

2019 年第四季度国控污染源（污水处理厂）监督性监测结果

国控污染源名称	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目	监测结果	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司（污水处理厂）	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB 18918-2002）一级 B 标准进行评价	排放口	2019/11/06	PH	7.20	6~9	无量纲	是		
				色度	8	≤30	度	是		
				悬浮物	12	≤20	mg/L	是		
				氨氮	1.136	≤15	mg/L	是		
				总磷	0.48	≤1	mg/L	是		
				总氮	6.10	≤20	mg/L	是		
				化学需氧量	8	≤60	mg/L	是		
				五日生化氧	ND	≤20	mg/L	是		
				六价铬	ND	≤0.05	mg/L	是		
				总铬	ND	≤0.1	mg/L	是		
				总镉	ND	≤0.01	mg/L	是		
				总铅	ND	≤0.1	mg/L	是		
				总砷	0.0021	≤0.1	mg/L	是		
				总汞	ND	≤0.001	mg/L	是		
				阴离子表面活性剂	0.06	≤2	mg/L	是		
	烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	是					
单位：mg/L（PH 为无量纲、色度单位为度，ND 表示监测结果低于检出限）										

制表：李艳国

审核：

签发：

日期：2019 年 11 月 28 日

