

2024 年第一季度国控污染源（污水处理厂）监督性监测结果

国控污染源名称	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目	监测结果	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司（污水处理厂）	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准进行评价	排放口	2024/02/21	PH	7.2	6~9	无量纲	是	/	/
				色度	ND	≤30	度	是	/	/
				悬浮物	ND	≤20	mg/L	是	/	/
				氨氮	2.83	≤15	mg/L	是	/	/
				总磷	0.18	≤1	mg/L	是	/	/
				总氮	5.78	≤20	mg/L	是	/	/
				化学需氧量	13	≤40	mg/L	是	/	/
				五日生化氧	2.7	≤20	mg/L	是	/	/
				六价铬	ND	≤0.05	mg/L	是	/	/
				总铬	ND	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总镉	ND	≤0.01	mg/L	是	/	/
				总铅	ND	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总砷	0.0012	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总汞	0.00006	≤0.001	mg/L	是	/	/
				阴离子表面活性剂	0.1	≤1	mg/L	是	/	/
烷基汞	ND	不得检出	mg/L	是	/	/				
粪大肠菌群	960	10000	CFU/L	是	/	/				

单位：mg/L（PH 为无量纲、色度单位为度，ND 表示监测结果低于检出限）