

2022 年第二季度国控污染源（污水处理厂）监督性监测结果

国控污染源名称	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目	监测结果	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司（污水处理厂）	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准进行评价	排放口	2022/06/15	PH	7.1	6~9	无量纲	是	/	/
				色度	5	≤30	度	是	/	/
				悬浮物	8	≤20	mg/L	是	/	/
				氨氮	2.30	≤15	mg/L	是	/	/
				总磷	0.28	≤1	mg/L	是	/	/
				总氮	8.90	≤20	mg/L	是	/	/
				化学需氧量	5	≤60	mg/L	是	/	/
				五日生化氧	1.8	≤20	mg/L	是	/	/
				六价铬	ND	≤0.05	mg/L	是	/	/
				总铬	ND	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总镉	ND	≤0.01	mg/L	是	/	/
				总铅	ND	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总砷	0.0012	≤0.1	mg/L	是	/	/
				总汞	ND	≤0.001	mg/L	是	/	/
				阴离子表面活性剂	0.07	≤2	mg/L	是	/	/
				烷基汞	ND	不得检出	mg/L	是	/	/
粪大肠菌群	1800	10000	个/L	是	/	/				
单位：mg/L（PH 为无量纲、色度单位为度，ND 表示监测结果低于检出限）										